

**Прокуратурой Конышевского района выявлены нарушения,
связанные ненадлежащим обеспечением антитеррористической
защищенности образовательного учреждения.**

Прокуратурой района выявлены нарушения, связанные ненадлежащим обеспечением антитеррористической защищенности образовательного учреждения.

Так, вопреки подп. «г» п. 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (далее по тексту – Требования) образовательное учреждение не оснащено системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В нарушение подп. «д» п. 24 и п. 31 Требований МКОУ образовательное учреждение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте - МКОУ «Кашарская СОШ», о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вопреки подп. «л» п. 24 Требований в образовательном учреждении не размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах.

В связи с чем, прокуратурой Конышевского района в Конышевский районный суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Прокурор Конышевского района
советник юстиции

Н.В. Силаков